

# ESTRICHGÜTE – ZERTIFIZIERUNG

Prüfung nach DIN EN 13813

Geforderte Estrichgüte

CT-C50-F7

Hiermit wird die Estrichgüte anhand der Laborergebnisse klassifiziert als

# CT-C75-F10

Fachbetrieb: Mandwurf Fußbodentechnik GmbH

Bauvorhaben: Axon electronics, Fraunhoferweg 17, 82266 Inning am Ammersee

Datum Entnahme des Frischmörtels: 14.11.2019

Hemmingen, den 06. Dezember 2019



**Marco Leetz**  
-Laborleiter-



**Bernhard Friedrich**  
-technischer Leiter-

Mitglied im Verband:

